

# 重庆万力联兴实业（集团）有限公司

## 产品质量合格证书

合格证书编号 25-03-026

用户单位 吉林协展

产品名称 燃油泵带油位传感器总成

产品图号 1106010-QE01-A

产品代码 0226

供货数量 1 套

供货批号 SB01

质量部 结论	<b>合格</b>	检验员签章：  2025年03月04日
主管领导 结论	<b>合格</b>	主管领导签章：  2025年03月04日

填发单位公章：



填单日期：2025.03.04

# 自检报告

零件编号	零件名称			图纸版本	车型		
1106010-QE01-A	燃油泵带油位传感器总成			A3	0226		
供应商代码	供应商名称			外观	尺寸	材料	性能
LRC18	重庆万力联兴实业(集团)有限公司			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

检查项目		标准值	26	结果				备注
1	外观检查							
1.1	表面外观	燃油泵带油位传感器总成、滤油器、储油桶、管接头和油泵法兰盘的表面应无异物、碎屑、毛刺及塑料粒子等杂物,同时不允许有损伤、裂纹、裂痕,镀层表面应光亮、均匀、致密,不得有白色腐蚀和红色锈迹。	合格					合格
1.2	连接外观	燃油泵带油位传感器总成管路和电气连接部位应牢固、可靠,无任何缺陷。	合格					合格
1.3	标识	燃油泵带油位传感器总成上的厂标应完整、清晰。	合格					合格
2	尺寸							合格
2.1	法兰盘外径	$\phi 123 \pm 1$	123.16					合格
2.2	法兰密封外径	$\phi 108.5 \pm 0.8$	108.22					合格
2.3	法兰盘厚度	$3 \pm 0.3$	3.03					合格
2.4	法兰密封高度	$20.5 \pm 1$	20.70					合格
2.5	自由高度	$220 \pm 10$	221.74					合格
2.6	出油管外径	$\phi 9.49 \pm 0.06$	9.493					合格
2.7	出油管止口外径	$\phi 12.94 \pm 0.21$	12.95					合格
2.8	出油管长度	$21.12 \pm 0.25$	21.17					合格
2.9	出油管止口厚度	$1.6 \pm 0.15$	1.61					合格
2.10	回油管外径	$\phi 7.89 \pm 0.06$	7.875					合格
2.11	回油管止口外径	$\phi 10.98 \pm 0.21$	10.94					合格
2.12	回油管长度	$21.12 \pm 0.25$	21.19					合格
2.13	回油管止口厚度	$1.6 \pm 0.15$	1.63					合格
2.14	油管外径	$\phi 7.89 \pm 0.06$	7.914					合格
2.15	油管止口外径	$\phi 10.98 \pm 0.21$	10.95					合格
2.16	浮子宽度	$31.8 \pm 0.5$	31.77					合格
2.17	浮子长度	$36.5 \pm 0.5$	36.67					合格
3	材料							
3.1	POM	F20-02/M90-44	供应商提供材质报告					
3.2	PA11	BESN P212 CTL+P40TL	供应商提供材质报告					


# 自检报告

零件编号	零件名称	图纸版本	车型
1106010-QE01-A	燃油泵带油位传感器总成	A3	0226
供应商代码	供应商名称	外观	尺寸
LRC18	重庆万力联兴实业(集团)有限公司	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		材料	性能
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

检查项目	标准值	26	结果	备注
4	性能			
4.1	油位器性能	22.6±2mm 232±2Ω	231.3	合格
		36±2mm 222±2Ω	222.8	合格
		63±2mm 198±2Ω	198.5	合格
		89±2mm 174±2Ω	174.4	合格
		113±2mm 150±2Ω	150.5	合格
		135±2mm 126±2Ω	126.4	合格
		155±2mm 102±2Ω	102.4	合格
		175±2mm 78±1.5Ω	78.6	合格
		195±2mm 54±1.5Ω	54.3	合格
		215±2mm 32±1.5Ω	32.2	合格
221±2mm 32±1.5Ω	32.0	合格		
4.2	输油性能	电压: 13.5±0.1V, 压力: 400±10, 流量≥158L/H,	194.2	合格
		电压: 12±0.1V, 压力: 400±10, 流量≥125L/H, 电流≤9.5A	8.62	合格
			151.7	合格
			7.95	合格
	电压: 8±0.1V, 压力: 250 <sup>-10</sup> , 流量≥20L/H	92.4	合格	
4.3	法兰盘气密性能	在65KPa压力作用下, 油泵法兰盘上的接插件及其它部位应无泄漏	合格	合格
4.4	总成出油管路气密性能	法兰盘出油口与气密测试仪快换插头相连, 施加检测气压: 490~520KPa, 充气: 2S 稳压: 4S 检测: 4S, 允许压差: ≤1.8KPa	0.484	合格
4.5	传感器灵活性	传感器触点在油标浮子自重和浮力作用下, 油标全过程转动过程中不得有卡滞现象	合格	合格
4.6	压缩回位	燃油泵在安装高度范围内能自由伸缩, 不能与线束和护套干涉;	合格	合格

注: 匹配件将尺寸检测数据表作为附件提交即可, 不需要在本报告中记录检测结果

供应商检验人员: 

供应商批准: 

日期: 2025/3/4

日期: 2025/3/4